

## EG-Konformitätszertifikat

**0672 – CPD – 0069**

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte – 89/106/EWG – (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 – 93/68/EWG –, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass die Bauprodukte

### **Integrierter Türschließer „GEZE Boxer Gr. 2-4“, „GEZE Boxer Gr. 3-6“**

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch

**GEZE GmbH**

Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

**GEZE GmbH**

Reinhold-Vöster-Str. 21-29  
D-71229 Leonberg

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung der Produkte für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

**EN 1154:1996 + A1:2002**


die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften der Produkte betreffen, angewendet wurden und dass die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 13.07.2004 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Stuttgart, 13.07.2004

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart  
Abteilung Mineralische Baustoffe  
Zertifizierungsstelle

  
(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)  
Leiter der Zertifizierungsstelle





## Anlage zum EG-Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0069

### Klassifizierung der Türschließer

GEZE Boxer Gr. 2 - 4

EN 1154

3	8	4 2	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

GEZE Boxer Gr. 3 - 6

EN 1154

3	8	6 3	1	1	4
---	---	--------	---	---	---

**Hinweis:** Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, daß der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

Stuttgart, 13.07.2004

Materialprüfungsanstalt- Universität Stuttgart  
Abteilung Mineralische Baustoffe  
Zertifizierungsstelle

(Akad. Dir. Dipl.-Ing. K. Zeus)  
Leiter der Zertifizierungsstelle

